

Приложение 2. Расчеты водопотребления на расчетный срок  
(2026 г.)



Наименование	Кол-во потребит-й	Норма расхода воды, л/сут	Суточный расход		Время работы, час	Среднечасовой расход, м3/ч	Время работы, дней	Годовой расход, тыс. м3/год	Ксут. макс,	Кч макс.	$\alpha_{\text{макс}}$	$\beta_{\text{макс}}$	Макс. сек. расход, л/сек	Макс. час. расход, м3/ч
			В сутки ср. водопотреб., м3/сут	В сутки макс. водопотреб., м3/сут										
Полив	467	90	42.0	50.4	6	7.01	120	5.04	1.20	2.86	1.3	2.2	5.57	20.03
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды объектов соцкультбыта														
МБДОУ Дет.сад	30	105	3.2	3.8	10	0.32	270	0.85	1.20	2.86	1.3	2.2	0.250	0.90
МБОУ СОШ	115	20	2.30	2.8	12	0.19	250	0.58	1.20	2.86	1.3	2.2	0.152	0.55
Учреждения культуры	204	10	2.04	2.4	8	0.26	200	0.41	1.20	2.86	1.3	2.2	0.203	0.73
Спортзалы	76	10	0.76	0.9	12	0.06	270	0.21	1.20	2.86	1.3	2.2	0.050	0.18
Административные здания	4	16	0.06	0.08	8	0.01	270	0.02	1.20	2.86	1.3	2.2	0.006	0.02
Фельдшерско-акушерские пункты	12	15	0.18	0.22	10	0.018	365	0.07	1.20	2.86	1.3	2.2	0.014	0.05
Итого			8.5	10.2		0.85		2.12					0.68	2.43
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды объектов торговли и бытового обслуживания														
Магазины продовольственные	8	250	2.0	2.4	12	0.17	365	0.73	1.20	2.86	1.3	2.2	0.13	0.48

Наименование	Кол-во потребит-й	Норма расхода воды, л/сут	Суточный расход		Время работы, час	Среднечасовой расход, м3/ч	Время работы, дней	Годовой расход, тыс. м3/год	Ксут. макс,	Кч макс.	$\alpha_{\text{макс}}$	$\beta_{\text{макс}}$	Макс. сек. расход, л/сек	Макс. час. расход, м3/ч
			В сутки ср. водопотреб., м3/сут	В сутки макс. водопотреб., м3/сут										
Магазины промтоварные	1	16	0.02	0.02	12	0.001	300	0.005	1.20	2.86	1.3	2.2	0.001	0.004
Предприятия общест- ого питания	55	16	0.9	1.1	12	0.07	300	0.26	1.20	2.86	1.3	2.2	0.06	0.21
Итого			2.9	3.5		0.24		1.00					0.19	0.69
Расход воды на нужды скота														
Коровы молочные	16	100	1.6	1.9	24	0.07	365	0.58	1.20	2.86	1.3	2.2	0.05	0.19
Быки	4	60	0.2	0.3	24	0.01	365	0.09	1.20	2.86	1.3	2.2	0.01	0.03
Телята до 6 мес.	16	20	0.3	0.4	24	0.01	365	0.12	1.20	2.86	1.3	2.2	0.01	0.04
Молодняк КРС	8	30	0.2	0.3	24	0.01	365	0.09	1.20	2.86	1.3	2.2	0.01	0.03
Лошади	0	60	0.0	0.0	24	0.00	365	0.00	1.20	2.86	1.3	2.2	0.00	0.00
Свиньи	7	25	0.2	0.2	24	0.01	365	0.06	1.20	2.86	1.3	2.2	0.01	0.02
Овцы	72	10	0.7	0.9	24	0.03	365	0.26	1.20	2.86	1.3	2.2	0.02	0.09
Птица	452	1	0.5	0.5	24	0.02	365	0.16	1.20	2.86	1.3	2.2	0.01	0.05
Итого			3.7	4.5		0.16		1.37					0.12	0.45
Расход воды на хозяйственно- питьевые нужды предприятий	0	12	0.0	0.0	12	0.00	250	0.00	1.20	2.86	1.3	2.2	0.00	0.00

Наименование	Кол-во потребит-й	Норма расхода воды, л/сут	Суточный расход		Время работы, час	Среднечасовой расход, м3/ч	Время работы, дней	Годовой расход, тыс. м3/год	Ксут. макс,	Кч макс.	$\alpha_{\text{макс}}$	$\beta_{\text{макс}}$	Макс. сек. расход, л/сек	Макс. час. расход, м3/ч
			В сутки ср. водопотреб., м3/сут	В сутки макс. водопотреб., м3/сут										
Итого:			153.97	184.7604		12.29		44.86					9.76	35.14

**Таблица 2. Результаты расчетных расходов общей воды д. Березовка**

Наименование	Кол-во потребит-й	Норма расхода воды, л/сут	Суточный расход		Время работы, час	Среднечасовой расход, м3/ч	Время работы, дней	Годовой расход, тыс. м3/год	Ксут. макс,	Кч макс.	$\alpha_{\text{макс}}$	$\beta_{\text{макс}}$	Макс. сек. расход, л/сек	Макс. час. расход, м3/ч
			В сутки ср. водопотреб., м3/сут	В сутки макс. водопотреб., м3/сут										
Расчет общей воды д. Березовка 2026 год (население 5 чел.)														
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды														
Жилые дома оборудованные внутренним водопроводом и канализацией без ванн	5	160	0.8	1.0	24	0.03	365	0.29	1.20	2.86	1.3	2.2	0.03	0.10
Жилые дома необорудованными водопроводом и канализацией (водопользование из водоразборных уличных колонок)	0	50	0.0	0.0	24	0.00	365	0.00	1.20	2.86	1.3	2.2	0.00	0.00
Итого			0.80	0.96		0.03		0.29					0.03	0.10
Расход на полив														
Полив	5	90	0.5	0.5	6	0.08	120	0.05	1.20	2.86	1.3	2.2	0.06	0.21

Наименование	Кол-во потребит-й	Норма расхода воды, л/сут	Суточный расход		Время работы, час	Среднечасовой расход, м3/ч	Время работы, дней	Годовой расход, тыс. м3/год	Ксут. макс,	Кч макс.	$\alpha_{\text{макс}}$	$\beta_{\text{макс}}$	Макс. сек. расход, л/сек	Макс. час. расход, м3/ч
			В сутки ср. водопотреб., м3/сут	В сутки макс. водопотреб., м3/сут										
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды объектов соцкультбыта														
МБДОУ Дет.сад	0	105	0.0	0.0	10	0.00	270	0.00	1.20	2.86	1.3	2.2	0.000	0.00
МБОУ СОШ	0	20	0.00	0.0	12	0.00	250	0.00	1.20	2.86	1.3	2.2	0.000	0.00
Учреждения культуры	0	10	0.00	0.0	8	0.00	200	0.00	1.20	2.86	1.3	2.2	0.000	0.00
Спортзалы	0	10	0.00	0.0	12	0.00	270	0.00	1.20	2.86	1.3	2.2	0.000	0.00
Административные здания	0	16	0.00	0.00	8	0.00	270	0.00	1.20	2.86	1.3	2.2	0.000	0.00
Фельдшерско-акушерские пункты	0	15	0.00	0.00	10	0.000	365	0.00	1.20	2.86	1.3	2.2	0.000	0.00
Итого			0.0	0.0		0.00		0.00					0.00	0.00
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды объектов торговли и бытового обслуживания														
Магазины продовольственные	0	250	0.0	0.0	12	0.00	365	0.00	1.20	2.86	1.3	2.2	0.00	0.00
Магазины промтоварные	0	16	0.00	0.00	12	0.000	300	0.000	1.20	2.86	1.3	2.2	0.000	0.000

Наименование	Кол-во потребит-й	Норма расхода воды, л/сут	Суточный расход		Время работы, час	Среднечасовой расход, м3/ч	Время работы, дней	Годовой расход, тыс. м3/год	Ксут. макс,	Кч макс.	$\alpha_{\text{макс}}$	$\beta_{\text{макс}}$	Макс. сек. расход, л/сек	Макс. час. расход, м3/ч
			В сутки ср. водопотреб., м3/сут	В сутки макс. водопотреб., м3/сут										
Предприятия общест- ого питания	0	16	0.0	0.0	12	0.00	300	0.00	1.20	2.86	1.3	2.2	0.00	0.00
Итого			0.0	0.0		0.00		0.00					0.00	0.00
Расход воды на нужды скота														
Коровы молочные	0	100	0.0	0.0	24	0.00	365	0.00	1.20	2.86	1.3	2.2	0.00	0.00
Быки	0	60	0.0	0.0	24	0.00	365	0.00	1.20	2.86	1.3	2.2	0.00	0.00
Телята до 6 мес.	0	20	0.0	0.0	24	0.00	365	0.00	1.20	2.86	1.3	2.2	0.00	0.00
Молодняк КРС	0	30	0.0	0.0	24	0.00	365	0.00	1.20	2.86	1.3	2.2	0.00	0.00
Лошади	0	60	0.0	0.0	24	0.00	365	0.00	1.20	2.86	1.3	2.2	0.00	0.00
Свиньи	0	25	0.0	0.0	24	0.00	365	0.00	1.20	2.86	1.3	2.2	0.00	0.00
Овцы	4	10	0.0	0.0	24	0.00	365	0.01	1.20	2.86	1.3	2.2	0.00	0.00
Птица	35	1	0.0	0.0	24	0.00	365	0.01	1.20	2.86	1.3	2.2	0.00	0.00
Итого			0.1	0.1		0.00		0.03					0.00	0.01
Расход воды на хозяйственно- питьевые нужды предприятий	0	12	0.0	0.0	12	0.00	250	0.00	1.20	2.86	1.3	2.2	0.00	0.00
Итого:			1.33	1.59		0.11		0.37					0.09	0.32

**Таблица 3. Результаты расчетных расходов общей воды д. Новоникольский**

Наименование	Кол-во потребит-й	Норма расхода воды, л/сут	Суточный расход		Время работы, час	Среднечасовой расход, м3/ч	Время работы, дней	Годовой расход, тыс. м3/год	Ксут. макс,	Кч макс.	$\alpha_{\text{макс}}$	$\beta_{\text{макс}}$	Макс. сек. расход, л/сек	Макс. час. расход, м3/ч
			В сутки ср. водопотреб., м3/сут	В сутки макс. водопотреб., м3/сут										
Расчет общей воды д. Новоникольский 2026 год (население 7 чел.)														
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды														
Жилые дома оборудованные внутренним водопроводом и канализацией без ванн	7	160	1.1	1.3	24	0.05	365	0.41	1.20	2.86	1.3	2.2	0.04	0.13
Жилые дома необорудованными водопроводом и канализацией (водопользование из водоразборных уличных колонок)	0	50	0.0	0.0	24	0.00	365	0.00	1.20	2.86	1.3	2.2	0.00	0.00
Итого			1.12	1.34		0.05		0.41					0.04	0.13
Расход на полив														
Полив	7	90	0.6	0.8	6	0.11	120	0.08	1.20	2.86	1.3	2.2	0.08	0.30

Наименование	Кол-во потребит-й	Норма расхода воды, л/сут	Суточный расход		Время работы, час	Среднечасовой расход, м3/ч	Время работы, дней	Годовой расход, тыс. м3/год	Ксут. макс,	Кч макс.	$\alpha_{\text{макс}}$	$\beta_{\text{макс}}$	Макс. сек. расход, л/сек	Макс. час. расход, м3/ч
			В сутки ср. водопотреб., м3/сут	В сутки макс. водопотреб., м3/сут										
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды объектов соцкультбыта														
МБДОУ Дет.сад	0	105	0.0	0.0	10	0.00	270	0.00	1.20	2.86	1.3	2.2	0.000	0.00
МБОУ СОШ	0	20	0.00	0.0	12	0.00	250	0.00	1.20	2.86	1.3	2.2	0.000	0.00
Учреждения культуры	0	10	0.00	0.0	8	0.00	200	0.00	1.20	2.86	1.3	2.2	0.000	0.00
Спортзалы	0	10	0.00	0.0	12	0.00	270	0.00	1.20	2.86	1.3	2.2	0.000	0.00
Административные здания	0	16	0.00	0.00	8	0.00	270	0.00	1.20	2.86	1.3	2.2	0.000	0.00
Фельдшерско-акушерские пункты	0	15	0.00	0.00	10	0.000	365	0.00	1.20	2.86	1.3	2.2	0.000	0.00
Итого			0.0	0.0		0.00		0.00					0.00	0.00
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды объектов торговли и бытового обслуживания														
Магазины продовольственные	0	250	0.0	0.0	12	0.00	365	0.00	1.20	2.86	1.3	2.2	0.00	0.00
Магазины промтоварные	0	16	0.00	0.00	12	0.000	300	0.000	1.20	2.86	1.3	2.2	0.000	0.000

Наименование	Кол-во потребит-й	Норма расхода воды, л/сут	Суточный расход		Время работы, час	Среднечасовой расход, м3/ч	Время работы, дней	Годовой расход, тыс. м3/год	Ксут. макс,	Кч макс.	$\alpha_{\text{макс}}$	$\beta_{\text{макс}}$	Макс. сек. расход, л/сек	Макс. час. расход, м3/ч
			В сутки ср. водопотреб., м3/сут	В сутки макс. водопотреб., м3/сут										
Предприятия общест- ого питания	0	16	0.0	0.0	12	0.00	300	0.00	1.20	2.86	1.3	2.2	0.00	0.00
Итого			0.0	0.0		0.00		0.00					0.00	0.00
Расход воды на нужды скота														
Коровы молочные	8	100	0.8	1.0	24	0.03	365	0.29	1.20	2.86	1.3	2.2	0.03	0.10
Быки	2	60	0.1	0.1	24	0.01	365	0.04	1.20	2.86	1.3	2.2	0.00	0.01
Телята до 6 мес.	8	20	0.2	0.2	24	0.01	365	0.06	1.20	2.86	1.3	2.2	0.01	0.02
Молодняк КРС	6	30	0.2	0.2	24	0.01	365	0.07	1.20	2.86	1.3	2.2	0.01	0.02
Лошади	1	60	0.1	0.1	24	0.00	365	0.02	1.20	2.86	1.3	2.2	0.00	0.01
Свиньи	0	25	0.0	0.0	24	0.00	365	0.00	1.20	2.86	1.3	2.2	0.00	0.00
Овцы	17	10	0.2	0.2	24	0.01	365	0.06	1.20	2.86	1.3	2.2	0.01	0.02
Птица	10	1	0.0	0.0	24	0.00	365	0.00	1.20	2.86	1.3	2.2	0.00	0.00
Итого			1.5	1.8		0.06		0.55					0.05	0.18
Расход воды на хозяйственно- питьевые нужды предприятий	0	12	0.0	0.0	12	0.00	250	0.00	1.20	2.86	1.3	2.2	0.00	0.00
Итого:			3.25	3.90		0.21		1.03					0.17	0.61

**Таблица 4. Результаты расчетных расходов общей воды д. Новые Турбаслы**

Наименование	Кол-во потребит-й	Норма расхода воды, л/сут	Суточный расход		Время работы, час	Среднечасовой расход, м3/ч	Время работы, дней	Годовой расход, тыс. м3/год	Ксут. макс,	Кч макс.	$\alpha_{\text{макс}}$	$\beta_{\text{макс}}$	Макс. сек. расход, л/сек	Макс. час. расход, м3/ч
			В сутки ср. водопотреб., м3/сут	В сутки макс. водопотреб., м3/сут										
Расчет общей воды д. Новые Турбаслы 2026 год (население 44 чел.)														
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды														
Жилые дома оборудованные внутренним водопроводом и канализацией без ванн	44	160	7.0	8.4	24	0.29	365	2.57	1.20	3.90	1.3	3	0.32	1.14
Жилые дома необорудованными водопроводом и канализацией (водопользование из водоразборных уличных колонок)	0	50	0.0	0.0	24	0.00	365	0.00	1.20	3.90	1.3	3	0.00	0.00
Итого			7.04	8.45		0.29		2.57					0.32	1.14
Расход на полив														
Полив	44	90	4.0	4.8	6	0.66	120	0.48	1.20	3.90	1.3	3	0.72	2.57

Наименование	Кол-во потребит-й	Норма расхода воды, л/сут	Суточный расход		Время работы, час	Среднечасовой расход, м3/ч	Время работы, дней	Годовой расход, тыс. м3/год	Ксут. макс,	Кч макс.	$\alpha_{\text{макс}}$	$\beta_{\text{макс}}$	Макс. сек. расход, л/сек	Макс. час. расход, м3/ч
			В сутки ср. водопотреб., м3/сут	В сутки макс. водопотреб., м3/сут										
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды объектов соцкультбыта														
МБДОУ Дет.сад	0	105	0.0	0.0	10	0.00	270	0.00	1.20	3.90	1.3	3	0.000	0.00
МБОУ СОШ	0	20	0.00	0.0	12	0.00	250	0.00	1.20	3.90	1.3	3	0.000	0.00
Учреждения культуры	0	10	0.00	0.0	8	0.00	200	0.00	1.20	3.90	1.3	3	0.000	0.00
Спортзалы	0	10	0.00	0.0	12	0.00	270	0.00	1.20	3.90	1.3	3	0.000	0.00
Административные здания	0	16	0.00	0.00	8	0.00	270	0.00	1.20	3.90	1.3	3	0.000	0.00
Фельдшерско-акушерские пункты	0	15	0.00	0.00	10	0.000	365	0.00	1.20	3.90	1.3	3	0.000	0.00
Итого			0.0	0.0		0.00		0.00					0.00	0.00
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды объектов торговли и бытового обслуживания														
Магазины продовольственные	0	250	0.0	0.0	12	0.00	365	0.00	1.20	3.90	1.3	3	0.00	0.00
Магазины промтоварные	0	16	0.00	0.00	12	0.000	300	0.000	1.20	3.90	1.3	3	0.000	0.000

Наименование	Кол-во потребит-й	Норма расхода воды, л/сут	Суточный расход		Время работы, час	Среднечасовой расход, м3/ч	Время работы, дней	Годовой расход, тыс. м3/год	Ксут. макс,	Кч макс.	$\alpha_{\text{макс}}$	$\beta_{\text{макс}}$	Макс. сек. расход, л/сек	Макс. час. расход, м3/ч
			В сутки ср. водопотреб., м3/сут	В сутки макс. водопотреб., м3/сут										
Предприятия общест- ого питания	0	16	0.0	0.0	12	0.00	300	0.00	1.20	3.90	1.3	3	0.00	0.00
Итого			0.0	0.0		0.00		0.00					0.00	0.00
Расход воды на нужды скота														
Коровы молочные	3	100	0.3	0.4	24	0.01	365	0.11	1.20	3.90	1.3	3	0.01	0.05
Быки	1	60	0.1	0.1	24	0.00	365	0.02	1.20	3.90	1.3	3	0.00	0.01
Телята до 6 мес.	2	20	0.0	0.0	24	0.00	365	0.01	1.20	3.90	1.3	3	0.00	0.01
Молодняк КРС	3	30	0.1	0.1	24	0.00	365	0.03	1.20	3.90	1.3	3	0.00	0.01
Лошади	1	60	0.1	0.1	24	0.00	365	0.02	1.20	3.90	1.3	3	0.00	0.01
Свиньи	0	25	0.0	0.0	24	0.00	365	0.00	1.20	3.90	1.3	3	0.00	0.00
Овцы	38	10	0.4	0.5	24	0.02	365	0.14	1.20	3.90	1.3	3	0.02	0.06
Птица	95	1	0.1	0.1	24	0.00	365	0.03	1.20	3.90	1.3	3	0.00	0.02
Итого			1.0	1.2		0.04		0.37					0.05	0.17
Расход воды на хозяйственно- питьевые нужды предприятий	0	12	0.0	0.0	12	0.00	250	0.00	1.20	3.90	1.3	3	0.00	0.00
Итого:			12.03	14.43		1.00		3.42					1.08	3.88

**Таблица 5. Результаты расчетных расходов общей воды д. Рудный**

Наименование	Кол-во потребит-й	Норма расхода воды, л/сут	Суточный расход		Время работы, час	Среднечасовой расход, м3/ч	Время работы, дней	Годовой расход, тыс. м3/год	Ксут. макс,	Кч макс.	$\alpha_{\text{макс}}$	$\beta_{\text{макс}}$	Макс. сек. расход, л/сек	Макс. час. расход, м3/ч
			В сутки ср. водопотреб., м3/сут	В сутки макс. водопотреб., м3/сут										
Расчет общей воды д. Рудный 2026 год (население 28 чел.)														
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды														
Жилые дома оборудованные внутренним водопроводом и канализацией без ванн	28	160	4.5	5.4	24	0.19	365	1.64	1.20	5.20	1.3	4	0.27	0.97
Жилые дома необорудованными водопроводом и канализацией (водопользование из водоразборных уличных колонок)	0	50	0.0	0.0	24	0.00	365	0.00	1.20	5.20	1.3	4	0.00	0.00
Итого			4.48	5.38		0.19		1.64					0.27	0.97
Расход на полив														
Полив	28	90	2.5	3.0	6	0.42	120	0.30	1.20	5.20	1.3	4	0.61	2.18

Наименование	Кол-во потребит-й	Норма расхода воды, л/сут	Суточный расход		Время работы, час	Среднечасовой расход, м3/ч	Время работы, дней	Годовой расход, тыс. м3/год	Ксут. макс,	Кч макс.	$\alpha_{\text{макс}}$	$\beta_{\text{макс}}$	Макс. сек. расход, л/сек	Макс. час. расход, м3/ч
			В сутки ср. водопотреб., м3/сут	В сутки макс. водопотреб., м3/сут										
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды объектов соцкультбыта														
МБДОУ Дет.сад	0	105	0.0	0.0	10	0.00	270	0.00	1.20	5.20	1.3	4	0.000	0.00
МБОУ СОШ	0	20	0.00	0.0	12	0.00	250	0.00	1.20	5.20	1.3	4	0.000	0.00
Учреждения культуры	0	10	0.00	0.0	8	0.00	200	0.00	1.20	5.20	1.3	4	0.000	0.00
Спортзалы	0	10	0.00	0.0	12	0.00	270	0.00	1.20	5.20	1.3	4	0.000	0.00
Административные здания	0	16	0.00	0.00	8	0.00	270	0.00	1.20	5.20	1.3	4	0.000	0.00
Фельдшерско-акушерские пункты	0	15	0.00	0.00	10	0.000	365	0.00	1.20	5.20	1.3	4	0.000	0.00
Итого			0.0	0.0		0.00		0.00					0.00	0.00
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды объектов торговли и бытового обслуживания														
Магазины продовольственные	0	250	0.0	0.0	12	0.00	365	0.00	1.20	5.20	1.3	4	0.00	0.00
Магазины промтоварные	0	16	0.00	0.00	12	0.000	300	0.000	1.20	5.20	1.3	4	0.000	0.000

Наименование	Кол-во потребит-й	Норма расхода воды, л/сут	Суточный расход		Время работы, час	Среднечасовой расход, м3/ч	Время работы, дней	Годовой расход, тыс. м3/год	Ксут. макс,	Кч макс.	$\alpha_{\text{макс}}$	$\beta_{\text{макс}}$	Макс. сек. расход, л/сек	Макс. час. расход, м3/ч
			В сутки ср. водопотреб., м3/сут	В сутки макс. водопотреб., м3/сут										
Предприятия общест- ого питания	0	16	0.0	0.0	12	0.00	300	0.00	1.20	5.20	1.3	4	0.00	0.00
Итого			0.0	0.0		0.00		0.00					0.00	0.00
Расход воды на нужды скота														
Коровы молочные	2	100	0.2	0.2	24	0.01	365	0.07	1.20	5.20	1.3	4	0.01	0.04
Быки	1	60	0.1	0.1	24	0.00	365	0.02	1.20	5.20	1.3	4	0.00	0.01
Телята до 6 мес.	1	20	0.0	0.0	24	0.00	365	0.01	1.20	5.20	1.3	4	0.00	0.00
Молодняк КРС	0	30	0.0	0.0	24	0.00	365	0.00	1.20	5.20	1.3	4	0.00	0.00
Лошади	1	60	0.1	0.1	24	0.00	365	0.02	1.20	5.20	1.3	4	0.00	0.01
Свиньи	3	25	0.1	0.1	24	0.00	365	0.03	1.20	5.20	1.3	4	0.00	0.02
Овцы	9	10	0.1	0.1	24	0.00	365	0.03	1.20	5.20	1.3	4	0.01	0.02
Птица	15	1	0.0	0.0	24	0.00	365	0.01	1.20	5.20	1.3	4	0.00	0.00
Итого			0.5	0.6		0.02		0.19					0.03	0.11
Расход воды на хозяйственно- питьевые нужды предприятий	0	12	0.0	0.0	12	0.00	250	0.00	1.20	5.20	1.3	4	0.00	0.00
Итого:			7.52	9.02		0.63		2.13					0.91	3.27

**Таблица 6. Результаты расчетных расходов общей воды д. Щепное**

Наименование	Кол-во потребит-й	Норма расхода воды, л/сут	Суточный расход		Время работы, час	Среднечасовой расход, м3/ч	Время работы, дней	Годовой расход, тыс. м3/год	Ксут. макс,	Кч макс.	$\alpha_{\text{макс}}$	$\beta_{\text{макс}}$	Макс. сек. расход, л/сек	Макс. час. расход, м3/ч
			В сутки ср. водопотреб., м3/сут	В сутки макс. водопотреб., м3/сут										
Расчет общей воды д. Щепное 2026 год (население 23 чел.)														
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды														
Жилые дома оборудованные внутренним водопроводом и канализацией без ванн	23	160	3.7	4.4	24	0.15	365	1.34	1.20	5.85	1.3	4.5	0.25	0.90
Жилые дома необорудованными водопроводом и канализацией (водопользование из водоразборных уличных колонок)	0	50	0.0	0.0	24	0.00	365	0.00	1.20	5.85	1.3	4.5	0.00	0.00
Итого			3.68	4.42		0.15		1.34					0.25	0.90
Расход на полив														
Полив	23	90	2.1	2.5	6	0.35	120	0.25	1.20	5.85	1.3	4.5	0.56	2.02

Наименование	Кол-во потребит-й	Норма расхода воды, л/сут	Суточный расход		Время работы, час	Среднечасовой расход, м3/ч	Время работы, дней	Годовой расход, тыс. м3/год	Ксут. макс,	Кч макс.	$\alpha_{\text{макс}}$	$\beta_{\text{макс}}$	Макс. сек. расход, л/сек	Макс. час. расход, м3/ч
			В сутки ср. водопотреб., м3/сут	В сутки макс. водопотреб., м3/сут										
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды объектов соцкультбыта														
МБДОУ Дет.сад	0	105	0.0	0.0	10	0.00	270	0.00	1.20	5.85	1.3	4.5	0.000	0.00
МБОУ СОШ	0	20	0.00	0.0	12	0.00	250	0.00	1.20	5.85	1.3	4.5	0.000	0.00
Учреждения культуры	0	10	0.00	0.0	8	0.00	200	0.00	1.20	5.85	1.3	4.5	0.000	0.00
Спортзалы	0	10	0.00	0.0	12	0.00	270	0.00	1.20	5.85	1.3	4.5	0.000	0.00
Административные здания	0	16	0.00	0.00	8	0.00	270	0.00	1.20	5.85	1.3	4.5	0.000	0.00
Фельдшерско-акушерские пункты	0	15	0.00	0.00	10	0.000	365	0.00	1.20	5.85	1.3	4.5	0.000	0.00
Итого			0.0	0.0		0.00		0.00					0.00	0.00
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды объектов торговли и бытового обслуживания														
Магазины продовольственные	0	250	0.0	0.0	12	0.00	365	0.00	1.20	5.85	1.3	4.5	0.00	0.00
Магазины промтоварные	0	16	0.00	0.00	12	0.000	300	0.000	1.20	5.85	1.3	4.5	0.000	0.000

Наименование	Кол-во потребит-й	Норма расхода воды, л/сут	Суточный расход		Время работы, час	Среднечасовой расход, м3/ч	Время работы, дней	Годовой расход, тыс. м3/год	Ксут. макс,	Кч макс.	$\alpha_{\text{макс}}$	$\beta_{\text{макс}}$	Макс. сек. расход, л/сек	Макс. час. расход, м3/ч
			В сутки ср. водопотреб., м3/сут	В сутки макс. водопотреб., м3/сут										
Предприятия общест- ого питания	0	16	0.0	0.0	12	0.00	300	0.00	1.20	5.85	1.3	4.5	0.00	0.00
Итого			0.0	0.0		0.00		0.00					0.00	0.00
Расход воды на нужды скота														
Коровы молочные	0	100	0.0	0.0	24	0.00	365	0.00	1.20	5.85	1.3	4.5	0.00	0.00
Быки	0	60	0.0	0.0	24	0.00	365	0.00	1.20	5.85	1.3	4.5	0.00	0.00
Телята до 6 мес.	0	20	0.0	0.0	24	0.00	365	0.00	1.20	5.85	1.3	4.5	0.00	0.00
Молодняк КРС	0	30	0.0	0.0	24	0.00	365	0.00	1.20	5.85	1.3	4.5	0.00	0.00
Лошади	0	60	0.0	0.0	24	0.00	365	0.00	1.20	5.85	1.3	4.5	0.00	0.00
Свиньи	0	25	0.0	0.0	24	0.00	365	0.00	1.20	5.85	1.3	4.5	0.00	0.00
Овцы	0	10	0.0	0.0	24	0.00	365	0.00	1.20	5.85	1.3	4.5	0.00	0.00
Птица	40	1	0.0	0.0	24	0.00	365	0.01	1.20	5.85	1.3	4.5	0.00	0.01
Итого			0.0	0.0		0.00		0.01					0.00	0.01
Расход воды на хозяйственно- питьевые нужды предприятий	0	12	0.0	0.0	12	0.00	250	0.00	1.20	5.85	1.3	4.5	0.00	0.00
Итого:			5.79	6.95		0.50		1.61					0.81	2.93

